

Муниципальное казенное
общеобразовательное
учреждение «Березовская средняя
общеобразовательная школа»
662117, Красноярский край,
Большеулуйский район,
с. Березовка, ул.Мира 54 «Б»
е-mail: moubersoh@mail.ru
тел.8(39159)21087
09 декабря 2019 №134

Прокурору
Большеулуйского района
старшему советнику юстиции
О.П.Порядину

директор МКОУ «Березовская СОШ»
Хомченко Е.Г.

Ответ на представление № 7-01-2019 от 11.11.2019
об устранении нарушений законодательства о государственной символике

Уважаемый Олег Петрович!

Сообщаем, что Ваше Представление № 7-01-2019 от 11.11.2019 об устранении нарушений требований законодательства о пожарной безопасности было рассмотрено 02.12.2019 на административном совещании в присутствии помощника прокурора Большеулуйского района А.М.Машинского.

В ходе заседания выступили Хомченко Е.Г. - директор МКОУ «Березовская СОШ», Метелкина С.И. - заместитель директора МКОУ «Березовская СОШ» по УВР, учитель Шапков С.Г. - ответственный за проведение практических отработок планов эвакуации, Узolina О.В — заведующая столовой, которые озвучили причины выявленных нарушений:

1. Директор МКОУ «Березовская СОШ» Хомченко Е.Г. пояснила, что проверка работоспособности пожарных кранов внутреннего противопожарного водоснабжения проводилась в августе 2019 перед приемкой школы к новому учебному году, но акт об этом вовремя не был составлен.
2. Учитель Шапков С.Г., ответственный за проведение практических отработок планов эвакуации пояснил, что отработка навыков эвакуации проводится согласно утвержденному графику на 2019-2020 учебный, но акты об этом вовремя не составлены из-за большой загруженности.
3. Заведующая столовой Узolina О.В пояснила, что на пути эвакуационного выхода, ведущего из помещения столовой непосредственно на улицу, стоит не посторонний предмет, а картофеле очистительная машина, используемая в работе кухни.
4. Заместитель директора МКОУ «Березовская СОШ» по УВР Метелкина С.И. пояснила, что факт фиксации в открытом положении дверей лестничной клетки левого крыла здания объясняется тем, что учащиеся начальной школы, которые как раз в этом крыле и находятся, зачастую используют двери для своей игры и при этом возможно травмирование детей.

На административном совещании принято решение:

1. Провести проверку работоспособности пожарных кранов внутреннего противопожарного водоснабжения с оформлением акта, ответственный Хомченко Е.Г. (копия акта прилагается).
2. Провести практическую отработку планов эвакуации согласно графику с оформлением акта, ответственный Шапков С.Г. (копия акта прилагается).

3. Вернуть двери на лестничной клетке в правильное состояние, ответственный Шапков С.Г. (фото в количестве 2 шт прилагается).
4. Освободить эвакуационный выхода, ведущий из помещения столовой непосредственно на улицу, ответственный зав.столовой Узолина О.В.(фото в количестве 1 шт прилагается).
5. Заведующей столовой Узолиной О.В. за ненадлежащее исполнениии должностных обязанностей вынесено дисциплинарное взыскание в форме замечания (копия приказа № 03-02-29/66 от 03.12. 2019 — 1 шт прилагается).
6. Учителю Шапкову С.Г. за ненадлежащее исполнениии возложенных обязанностей вынесено дисциплинарное взыскание в форме замечания (копия приказа № 03-02-29/67 от 03.12. 2019 — 1 шт прилагается).
7. Директору МКОУ «Березовская СОШ» Хомченко Е.Г. указано принять к сведению информацию о допущенных нарушениях законодательства и руководствоваться в последующем исполнении, усилить контроль за соблюдением законодательства.

Директор школы



Хомченко Е.Г.